

## 競争入札設計図書等に関する回答書

令和元年6月10日

福島県立猪苗代支援学校長 菅野 美恵子

工事（委託業務）番号	第19-79975-0003号
工事（委託業務）名	猪苗代支援学校大規模改造（機械）工事（1期）
質 問 事 項	
<p>1 施工内訳表 頁0-0027 ポリエチレン被覆鋼管 ピット内 25A 改修割増ありの頁ですが、下の頁にポリエチレン被覆鋼管20Aと書かれていますが設計図には20Aは無く、25Aの間違いではないでしょうか。</p> <p>2 金抜き設計書「項0-0047」の内、「W6000 冷媒フロン回収費」について採用見積単価を公表願います。</p> <p>3 金抜き設計書「頁0-0048」の内、下記工種の採用見積単価を公表願います。 「W2401 エレベータ設置（本体）」 1基 「W2403 エレベータ設置（乗り場、付属装置ほか）」 1基 「W2402 エレベータ撤去」 1基</p> <p>4 今回の工事範囲で、作業時間（時期）について制約等が有れば教えて下さい。</p>	
回 答 事 項	
<p>1 施工内訳表 頁0-0027 「ポリエチレン被覆鋼管 ピット内25A 改修割増あり」の施工内訳である、頁0-0073 V4087 のポリエチレン被覆鋼管の管径は25Aとなります。</p> <p>2 刊行物を採用しているため、非公表となります。</p> <p>3 採用見積単価（閲覧参考）は次のとおりです。 「W2401 エレベータ設置（本体）」 1基 6,806,800円 「W2403 エレベータ設置（乗り場、付属装置ほか）」 1基 4,540,200円 「W2402 エレベータ（撤去）」 1基 3,080,000円</p> <p>4 機械設備工事特記仕様書（2）M-03 施工条件のとおりですが、この他に学校行事や児童生徒の登下校時等に、作業時間の制限が生じる場合があります。</p>	